AVKxx

W1

W2

Q1

Q2

SMYČKA

NAPÁJENÍ SS

NAPÁJENÍ 230V, 50 Hz

SMYČKA

V ZÁVISLOSTI NA TYPU ROZVODNY BUDE REALIZOVÁNA SMYČKA PŘETLAKOVÉ OCHRANY SF6, PŘÍPADNĚ SMYČKA PRO SEPNUTÍ VENTILÁTORŮ PŘI ÚNIKU SF6

FA1.12

FA1.13

FA1.11F101

FA1.11F102

POUŽIT JISTIČ DLE TYPU POHONŮ (STR. X SS)

FA1.23

FA1.21

NAPĚTÍ PRO OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ

NAPĚTÍ PRO SIGNALIZACI

NAPÁJENÍ OCHRANY 1

NEVYPÍNAT

NAPÁJENÍ OCHRANY 2

NEVYPÍNAT

NAPÁJENÍ POHONU ODPOJOVAČŮ

D1

OPTICKÁ KOMUNIKACE IEC 61850

AWVxx SWITCH 41xx901

OPTICKÁ KOMUNIKACE IEC 61850

AWVxx SWITCH 41xx902

OPTO

OPTO

POHON ODPOJOVAČE

REVERZACE POHONU ODPOJOVAČE

POHON ODPOJOVAČE

REVERZACE POHONU ODPOJOVAČE

OPTICAL

PŘEVODNÍK SPA-ZC400

OPTICAL

PŘEVODNÍK SPA-ZC400

F 101 REF541 1A,50Hz

F 102 REF541 1A,50Hz

X4.1

X4.2

X5.2

X1.1

X5.1

WATCH DOG SOUSEDNÍ POLE (AWVyy)

WATCH DOG SOUSEDNÍ POLE (AWVyy)

TV1 0,5 3P

MĚŘENÍ W1

TV2 0,5 3P

MĚŘENÍ W2

FATV1A

FATV1D

FATV2A

FATV2D

TLUMÍCÍ ODPOR

TLUMÍCÍ ODPOR

AWVxx

POZNÁMKA:
VÝKON JÁDRA 3P, 100V/3 (OTEVŘENÝ TROJÚHELNÍK) OVĚŘIT VHLEDEM K MOŽNÉ DOBĚ PROVOZU SÍTĚ SE ZEMNÍM SPOJENÍM A JMENOVITÉ HODNOTĚ TLUMÍCÍHO ODPORU TAK, ABY NEBYLA OHROŽENA FUNKČNOST ZEMNÍCH OCHRAN A ZÁROVEŇ NEDOŠLO PŘI TOMTO PROVOZU K VÝKONOVÉMU PŘETÍŽENÍ PTN

POZNÁMKA:
ČÁRKOVANĚ ZNAČENÉ PROPOJE DO V/V BUDOU VYUŽITY V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURACI A TYPU ZAPOUZDŘENÉ ROZVODNY

PLATNOST VÝKRESU OD: 29.1.2009

TURNOV s.r.o.	NÁZEV ZAKÁZKY: Typová zapojení SKŘ rozvoden VVN a VN			TŘÍDÍCÍ ZNAK: 069	
PROJEKTANT: KLÁMRT P.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0901-20-01	STUPEŇ: STUDIE	PROVOZNÍ SOUBOR:	DATUM: 01/09	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING KOUBA	NÁZEV: SMYČKOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ A OCHRAN POLE MĚŘENÍ VN – ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 3.2.1 (ABB)				
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING DLASK	FILE: 321_MERENI_ABB.DWG	MĚŘÍTKO: –	FORMÁT: A1/8xA4	ARCH. ČÍSLO: E-1-50965	LIST	INDEX