AVKxx

W1
W2

Q1
Q2

SMYČKA

NAPÁJENÍ SS

NAPÁJENÍ 230V, 50 Hz

DVOJITÁ OPTICKÁ SMYČKA IEC 61850

ASVxx
ASVyy
41xx901

OPTO

V ZÁVISLOSTI NA TYPU ROZVODNY BUDE REALIZOVÁNA SMYČKA PŘETLAKOVÉ OCHRANY SF6, PŘÍPADNĚ SMYČKA PRO SEPNUTÍ VENTILÁTORŮ PŘI ÚNIKU SF6

POUŽIT JISTIČ DLE TYPU POHONŮ (STŘ. X SS)

FA1.12
FA1.13
FA1.11F101
FA1.11F102
FA1.23
FA1.21

NAPĚTÍ PRO OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ
NAPĚTÍ PRO SIGNALIZACI
NAPÁJENÍ OCHRANY_1
NAPÁJENÍ OCHRANY_2
NEVYPÍNAT
NAPÁJENÍ POHONU ODPOJOVAČŮ

D1

POHON ODPOJOVAČE
REVERZACE POHONU ODPOJOVAČE

4301
3301
4302
3302

WATCH DOG SOUSEDNÍ POLE (ASVxy)
WATCH DOG SOUSEDNÍ POLE (ASVyy)

AVKxy.+1.13
AVKxx.H101F
AVKyy.H101F
AVKxx.+1.13

F101
F102
7SJ804
1A,50Hz

PORT B

TV1
TV2
0,5
1P

MĚŘENÍ W1
MĚŘENÍ W2

TLUMIČ ODPOR

FATV1A
FATV1D
FATV2A
FATV2D

ASVxx

POZNÁMKA:
VÝKON JÁDRA 3P, 100V/3 (OTEVŘENÝ TROJÚHELNÍK) OVĚŘIT VHLEDEM K MOŽNÉ DOBĚ PROVOZU SÍTĚ SE ZEMNÍM SPOJENÍM A JMENOVITÉ HODNOTĚ TLUMÍCÍHO ODPORU TAK, ABY NEBYLA OHROŽENA FUNKČNOST ZEMNÍCH OCHRAN A ZÁROVEŇ NEDOŠLO PŘI TOMTO PROVOZU K VÝKONOVÉMU PŘETÍŽENÍ PTN

POZNÁMKA:
ČÁRKOVANĚ ZNAČENÉ PROPOJE DO V/V BUDOU VYUŽITY V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURACI A TYPU ZAPOUZDŘENÉ ROZVODNY

TURNOV s.r.o.	NÁZEV ZAKÁZKY: Typová zapojení SKŘ rozvoden VVN a VN			TŘÍDÍCÍ ZNAK: 30/xxx
PROJEKTANT: KLÁMRT P.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0901–20–01	STUPEŇ: STUDIE	PROVOZNÍ SOUBOR: PS 30	DATUM: 11/08
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING KOUBA	NÁZEV: SMYČKOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ A OCHRAN POLE MĚŘENÍ VN – ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 3.1.1 (SIEMENS)			
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING DLASK	SOUBOR: 311_MERENI_SIE.DWG	MĚŘÍTKO: –	FORMÁT: A0/16xA4	ARCH. ČÍSLO: E–0–5