TENTO VÝKRES PLATÍ PRO STŘÍDAVÉ PŘÍVODY ODPOJOVAČŮ, PŘÍPADNĚ PRO STEJNOSMĚRNÉ PŘÍVODY, KDY JE POUŽÍT PRO KAŽDÝ PŘÍVĚS SAMOSTATNÝ POHON NEBO JE K JEDNOTLIVÉMU ZAPOJENÍ VICE, NEŽ DVOU KONTAKTŮ (PŘÍPOJNÁNÍ MOTORU+BUDIČÍCH CÍVEK)

INDEX ZMĚNY:	Typová zapojení SKŘ rozvaděn VNN a VN				3O/xxx
DTSO ZMĚNY:	0901-20-01	STAVBA:	STUDIE	PROVOZNÍ SOUBOR:	PS 30
				DATUM:	11/08

TURNOV S.r.o.

HLAVNÍ:	SVÝČKOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ A OCHRAN POLE SPÍNAČE
KLÁVESA:	PŘÍPOJNÍC VN – ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 3.1.1 (SIEMENS)
ZODPOVĚDNÝ PODÍLOVÁNÍ:	
ING KOUBA	
HLAVNÍ PODÍLOVÁNÍ:	
ING DLASK	31_VYVOD_SEL.DWG – A0/16xA4 E–0–5

INDEX ZMĚNY:	SOUBOR:	FORMÁT:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	INDEX:

POZNÁMKA:
ČÁRKOVANĚ ZNÁZORNĚNÉ PROPOJE DO V/V BUDOU VYUŽITY V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURACI A TYPU ZAPOUZDŘENÉ ROZVODNY

LOGICKÁ OCHRANA ROZVODNY BUDE REALIZOVÁNA V RÁMCI DÁTOVÉ KOMUNIKACE

ASVxx

AVKxx

TA1
5P10

QM

STŘADAČ

ZAP

ROZ.ZAP

VYP

ROZ.VYP

ROZKOV MANIPULACE

LPM

QE1

QE2

Q1+QE2

Q2+QE1

ZAP VYP UZEMNĚNO

POHON ODPOJOVAČE A UZEMŇOVAČE

REVERZACE POHONU ODPOJ. A UZEM.

W1
W2

DVOJITÁ OPTICKÁ SVAZKA
IEC 61850

ASVxx
ASVyy
41xy90T

SVAZKA

NAPÁJENÍ
230V, 50 Hz

NAPÁJENÍ
–U1

NAPÁJENÍ VYPÍNAČE

NAPÁJENÍ POHONU ODPOJOVAČŮ

NAPÁJENÍ OCHRANY

NAPŘ. PRO SIGNALIZACI

NAPŘ. PRO OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ

NAPŘ. PRO OVLÁDÁNÍ VYPÍNAČE

NEVYPÍNAT

FA1.11 FA1.12 FA1.13 FA1.1IF101 FA1.21 FA1.22 FA1.23

POUZIT JISTIČ DLE TYPU POHONŮ (STR. X SS)

V ZÁVISLOSTI NA TYPU ROZVODNY BUDE REALIZOVÁNA SVAŤKA PŘETLAKOVÉ OCHRANY SF6, PŘÍPADNĚ SVAŤKA PRO SEPNUTÍ VENTILÁTORŮ PŘÍ ÚNIKU SF6

PORT B

F101
7SJ6612
1A,50Hz

LSC

D1

QM

M

STŘADAČ

ZAP

ROZ.ZAP

VYP

ROZ.VYP

ROZKOV MANIPULACE

LPM

QE1

QE2

Q1+QE2

Q2+QE1

ZAP VYP UZEMNĚNO

POHON ODPOJOVAČE A UZEMŇOVAČE

REVERZACE POHONU ODPOJ. A UZEM.

W1
W2

DVOJITÁ OPTICKÁ SVAZKA
IEC 61850

ASVxx
ASVyy
41xy90T

SVAZKA

NAPÁJENÍ
230V, 50 Hz

NAPÁJENÍ
–U1

NAPÁJENÍ VYPÍNAČE

NAPÁJENÍ POHONU ODPOJOVAČŮ

NAPÁJENÍ OCHRANY

NAPŘ. PRO SIGNALIZACI

NAPŘ. PRO OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ

NAPŘ. PRO OVLÁDÁNÍ VYPÍNAČE

NEVYPÍNAT

FA1.11 FA1.12 FA1.13 FA1.1IF101 FA1.21 FA1.22 FA1.23

POUZIT JISTIČ DLE TYPU POHONŮ (STR. X SS)

V ZÁVISLOSTI NA TYPU ROZVODNY BUDE REALIZOVÁNA SVAŤKA PŘETLAKOVÉ OCHRANY SF6, PŘÍPADNĚ SVAŤKA PRO SEPNUTÍ VENTILÁTORŮ PŘÍ ÚNIKU SF6

WATCH DOG
SOUSEDNÍ POLE (ASVyy)
AVKyy:H10IF

WATCH DOG
SOUSEDNÍ POLE (ASVxx)
AVKxx:H10IF