

Volná příloha č. 3

k Připojovacím podmínkám NN

pro odběrná místa, výroby elektřiny, **zařízení pro ukládání elektřiny** a vnořené lokální distribuční soustavy napojené z distribuční sítě nízkého napětí

Stavy povelových relé při omezování činného výkonu (P) prostřednictvím ovládacího prvku

Výrobní s instalovaným výkonem do 100 Kw

Regulační stupeň	relé K1	relé K2	relé K3
100 % jmenovitého výkonu	b		
0 % jmenovitého výkonu	a		

Výrobní s instalovaným výkonem 100 kW a více

Regulační stupeň	relé K1	relé K2	relé K3
100 % jmenovitého výkonu	b	b	b
60 % jmenovitého výkonu	a	b	b
30 % jmenovitého výkonu	b	a	b
0 % jmenovitého výkonu	b	b	a

Regulační stupeň	relé K1	relé K2	relé K3
100 % jmenovitého výkonu	b	b	b
75 % jmenovitého výkonu	a	b	b
50 % jmenovitého výkonu	b	a	b
0 % jmenovitého výkonu	b	b	a

Požadované stupně omezování činného výkonu (P) závisí na typu VTE, FVE a ostatní:

- 0 – 30 – 60 – 100 % pro FVE, VTE
- 0 – 50 – 75 – 100 % pro ostatní (kogenerační jednotky, bioplyn a biomasa, MVE a další v tomto dokumentu nevyjmenované typy výroben)