

Volná příloha č. 12

k Připojovacím podmínkám VN

pro odběrná místa, výroby elektřiny, **zařízení pro ukládání elektřiny** a vnořené lokální distribuční soustavy napojené z distribuční sítě vysokého napětí

Proudové převody MTP k maximálním hodnotám rezervovaného příkonu / výkonu*						
Napěťová hladina [kV]	0,4	6	10	22	35	110
Primární proud MTP [A]	Výkon [kW]	Výkon [kW]	Výkon [kW]	Výkon [kW]	Výkon [kW]	Výkon [kW]
5	3	52	87	191	303	953
10	7	104	173	381	606	1905
15	10	156	260	572	909	2858
20	14	208	346	762	1212	3811
25	17	260	433	953	1516	4763
30	21	312	520	1143	1819	5716
40	28	416	693	1524	2425	7621
50	35	520	866	1905	3031	9526
60	42	624	1039	2286	3637	11432
75	52	779	1299	2858	4547	14289
100	69	1039	1732	3811	6062	19053
125	87	1299	2165	4763	7578	23816
150	104	1559	2598	5716	9093	28579
200	139	2078	3464	7621	12124	38105
250	173	2598	4330	9526	15155	47631
300	208	3118	5196	11432	18187	57158
400	277	4157	6928	15242	24249	76210
500	346	5196	8660	19053	30311	95263
600	416	6235	10392	22863	36373	114315
750	520	7794	12990	28579	45466	142894
1000	693	10392	17321	38105	60622	190526
* Hodnoty jsou uvedeny pro účinník = 1 a jsou dimenzovány pro 100% zatížení MTP						

ČEZ ESL, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 52291

korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava

info.es@cez.cz, www.cez.cz/cezes

23_28-0012r02 VP_12