

Volná příloha č. 7

k Připojovacím podmínkám NV

pro odběrná místa, výroby elektřiny, **zařízení pro ukládání elektřiny** a vnořené lokální distribuční soustavy napojené z distribuční sítě vysokého napětí

Podklady k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS

Žádost o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS zašle uživatel LDS prostřednictvím EP (<https://sq.cezes.cz/energoportal>) provozovateli lokální distribuční sítě..

V případě, že místo připojení nemá přivedeno napětí z LDS, je uživatel LDS povinen si zajistit náhradní zdroj napětí pro provedení funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS.

Podmínkou zaslání žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS je:

- dokončení realizace úprav LDS na straně PLDS,
- schválená PD,
- akceptované MPP TS a výroby (platí pro výroby připojené na hladině VN, VVN a VLDS s povoleným RV),
- dokončená stavba uživatelem LDS,
- uživatele LDS má zprovozněnou ŘJ včetně komunikačního připojení k LDS PLDS (SIM nebo optika) viz příloha VP_6 *IP komunikační jednotka a Řídicí jednotka*.

Povinné dokumenty a informace k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS:

- číslo žádosti o připojení,
- kontaktní údaje zástupce uživatele LDS, se kterým bude PLDS řešit funkční zkoušky komunikace (jméno, příjmení, e-mail, mobil),
- jednopólové schéma ze schválené PD a akceptovaných MPP TS a výroby,
- projektantem uživatele LDS a zástupcem PLDS vyplněnou tabulku telemetrie (volná příloha VP_2 *Tabulka telemetrie*) ve formátu XLSX (uživateli LDS byla zaslána v době vyjádření souhlasu k PD).