



Okrášlovací Spolek Orlický z.s.

Voskovcova 880/1

Hlubočepy

152 00 Praha 5

ID DS: nc4x76x

PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY

Váš dopis značky / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / Dne
- / 9. 9. 2025	InfZ_CEZ_10/2025		Praha, 22. 9. 2025

Věc: Poskytnutí informace

Vážení,

společnost ČEZ, a. s., obdržela dne 9. 9. 2025 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InfZ**“), prostřednictvím níž jste žádali o poskytnutí informací týkajících se provozu VE na VD Orlík, a to konkrétně:

- „1. V jakých hodinách byla vyráběna energie VE Orlík ve dnech 4.8.-10.8.2025*
- 2. Jaké množství energie bylo vyrobeno VE Orlík v jednotlivých dnech 4.8.-10.8.2025“*

Níže Vám v souladu s InfZ poskytujeme požadované informace.

K Vašemu dotazu předně uvádíme, že ve Vámi dotazovaném časovém období probíhal ve VE Orlík standardní provoz dle platného manipulačního řádu (Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650) schváleném Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, na návrh zpracovatele, jímž je Povodí Vltavy, státní podnik. Tento manipulační řád stanovuje závazná pravidla pro nakládání s vodou v nádrži, včetně režimu vypouštění vody a provozu vodní elektrárny, a to s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, potřeby vodohospodářského systému a další veřejné zájmy. Společnost ČEZ, a. s., jako provozovatel vodní elektrárny, je povinna se tímto manipulačním řádem řídit a nemá pravomoc samostatně rozhodovat o vypouštění vody z nádrže nad rámec stanovený tímto dokumentem. Veškeré manipulace s vodou, včetně výroby elektrické energie, jsou prováděny výhradně v mezích a podle pokynů stanovených Povodím Vltavy, státní podnik, které je správcem vodního díla a zodpovídá za nastavení manipulačního řádu.

Jakékoli změny v režimu vypouštění vody či provozu elektrárny jsou možné pouze na základě rozhodnutí příslušných vodoprávních orgánů a v souladu s platným manipulačním řádem. Výroba elektrické energie tedy není důvodem pro samostatné vypouštění vody z nádrže mimo rámec stanovený manipulačním řádem.

Požadované údaje, tj. časové rozmezí a množství výroby elektrické energie VE Orlík, naleznete v přehledové tabulce, která je přílohou tohoto sdělení.

S pozdravem

za ČEZ, a. s.



Příloha:

Přehledová tabulka časových intervalů a množství vyrobené elektrické energie VE Orlík

Datum	Čas			P [MWh]
4.8.25	0:00	až	1:00	39,08
4.8.25	1:00	až	2:00	6,22
4.8.25	12:00	až	13:00	7,42
4.8.25	19:00	až	20:00	40,48
4.8.25	20:00	až	21:00	133,34
4.8.25	21:00	až	22:00	109,29
4.8.25	22:00	až	23:00	66,56
4.8.25	23:00	až	0:00	43,71
5.8.25	0:00	až	1:00	8,14
5.8.25	20:00	až	21:00	96,74
5.8.25	21:00	až	22:00	15,79
6.8.25	20:00	až	21:00	130,09
6.8.25	21:00	až	22:00	172,21
6.8.25	22:00	až	23:00	116,59
6.8.25	23:00	až	0:00	94,29
7.8.25	0:00	až	1:00	15,21
7.8.25	7:00	až	8:00	63,83
7.8.25	8:00	až	9:00	9,42
7.8.25	18:00	až	19:00	64,56
7.8.25	19:00	až	20:00	196,45
7.8.25	20:00	až	21:00	281,82
7.8.25	21:00	až	22:00	289,46
7.8.25	22:00	až	23:00	268,65
7.8.25	23:00	až	0:00	162,41
8.8.25	0:00	až	1:00	19,49
8.8.25	6:00	až	7:00	58,08
8.8.25	7:00	až	8:00	66,85
8.8.25	8:00	až	9:00	8,24
8.8.25	20:00	až	21:00	184,44
8.8.25	21:00	až	22:00	191,09
8.8.25	22:00	až	23:00	66,28
8.8.25	23:00	až	0:00	7,25
9.8.25	0:00	až	1:00	125,88
9.8.25	1:00	až	2:00	19,25
9.8.25	20:00	až	21:00	126,85
9.8.25	21:00	až	22:00	136,99
9.8.25	22:00	až	23:00	59,52
9.8.25	23:00	až	0:00	7,53
10.8.25	0:01	až	23:59	0,00